ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros MIlitar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n° 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro da Endereço (RE): RE9985000377A		
Nome da Edificação: Sede Administrativa do Parque Natural Carijós		
Nome Fantasia: Parque Natural Carijós		
Logradouro público: Rua do Peixe		**Nº**:
Bairro: Balneário Itapema do Norte Gleba II	**Município**: ITAPOÁ/SC	**CEP**: 89249-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-26.066157171438,-48.629190275058)	
Referência: O Parque Natural Carijós fica no final da Rua do Peixe - mesma rua da Delegacia da Polícia Cívil	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	**Nome Completo**	**CPF**
1	MUNICÍPIO DE ITAPOÁ	81.140.303/0001-01

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A9985000393A	**Característica de**: Baixa Complexidade RPCI-S	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 49,44 (m²)		
Nome Solicitante: LUIS IRINEU DENES		**CPF/CNPJ** : 842.375.209-78
Data da Solicitação: 15/01/2022	**Quantidade de anexos**: 1	

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. SEDE ADMINISTRATIVA PARQUE NATURAL CARIJÓS

Área da solicitação: 49,44 (m2)		**Área aprovada**: 49,44 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: 2,80 (m)	**Área do pavimento Tipo**: 49,44 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)

Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S	**Carga de incêndio**: Desprezível - 100,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	**Lotação Máxima**: 10
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Tipo de Escada**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	F-9 [Local de Reunião de Público] Recreação pública	parques recreativos e temáticos	49,44 (m²)	49,44 (m²)	49,44 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA/MEDIDA	SIGLA	DESCRIÇÃO
Proteção por extintores	PPE	Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC.

Saídas de emergência	SE	Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 2. Não possuir degraus em leque; 3. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 6. Identificar o número do pavimento; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.
Iluminação de emergência	IE	Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
Sinalização de emergência	SEM	Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
Instalações de gás combustível (GLP & GN)	IGC	A edificação não fará uso de GLP.

4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas e que o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que atende a todas as exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

LUIS IRINEU DENES
NOME

842.375.209-78
CPF

ITAPOÁ/SC, 15/01/2022
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **056a7985d363485f24b3bb40ae32a01b356e9b10**