



# MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital  
Comprovante de Abertura



Protocolo: N° 14308/2019  
Cód. Verificador: B954

Pag. 1 / 1

## COMPROVANTE DE ABERTURA

**Requerente:** 11781769 - AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 28.254.470/0001-09  
**Endereço:** AVENIDA CELSO RAMOS, nº 276 **CEP:** 89.249-000  
**Cidade:** Itapoá **Estado:** SC  
**Bairro:** CAMBIJU  
**Fone Res.:** Não Informado **Fone Cel.:** (41)9-9679-4525  
**E-mail:** Não Informado  
**Responsável:**  
**Assunto:** 12 - LICITACOES E CONTRATOS  
**Subassunto:** 780 - Questionamentos  
**Data/Hora Abertura:** 26/11/2019 13:02  
**Previsão:** 11/12/2019

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

### Observação:

CONFORME OFICIO 59/2019, EM ANEXO.

AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA  
EIRELI

Requerente



Recebido

IRENE FRANCO DA SILVA BARBOSA DOS  
SANTOS

Funcionário(a)

Irene Franco S. B. dos Santos  
Agente Administrativo II



**Ofício n.º 59/2019**

**Itapoá, 26/11/2019**

**Assunto: Questionamentos**

**Contrato nº - – Tomada de Preços Nº 24/2019 – Processo nº 121/2019**

**Empresa: AOK Engenharia, Construção e Limpeza Ltda - ME**

**Objeto: Continuidade da ampliação da Escola Municipal de Ensino fundamental Claiton Almir Hermes, localizada no Balneário São José, Itapoá/SC**

Senhores(as):

Abaixo seguem questionamentos referente ao processo acima descrito:

Itens 5.1 ao 5.3 – Fechamento de muro: não está sendo considerado aplicação de massa latéx nem pintura, ficará apenas no reboco este muro?

Item 15.3 – A tubulação de drenagem pluvial por ser de 150 mm está passando por baixo das vigas baldrames, chegando abaixo da tubulação existente. Portanto deve-se prever a escavação e a ligação da tubulação em toda a lateral da obra até a rede que passa na rua.

Item 16 – Não inclui a ligação da rede de água até o reservatório que será executado assim como os acessórios para esse sistema ficar funcional.

Item 16.15 – Não consta a ligação elétrica para a central de alarme.


Item 16.16 - O sensor de fumaça deve ser instalado no teto em uma superfície horizontal, exemplo laje e forro, nos pontos a serem instalados o telhado tem uma inclinação. Portanto deve prever a instalação de um suporte na horizontal para fixação do sensor.

Item 16.17 – Em planilha consta apenas o cabeamento para a instalação dos sensores até a central, porém está faltando a parte de tubulação solicitada em projeto para passagem deles.

Item 17 – Caixa d'água: em projeto é solicitado uma laje pré-fabricada para cobertura do último pavimento, ela não está sendo considerada em planilha orçamentária.

Sem mais para o momento,

Eng.º Rafael Anderson Nascimento



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

**Processo:** 14308/2019

**Requerente:** AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI

**Assunto:** LICITAÇÕES E CONTRATOS

**Subassunto:** Questionamentos

**Origem:**

**Usuário:** FABIANO VALORE DE SIQUEIRA

**Repartição:** Protocolo Geral

**Responsável:** FABIANO VALORE DE SIQUEIRA

**Data/Hora:** 27/11/2019 10:06

**Observação:** TRAMITE

Fabiano Valore de Siqueira  
Matricula 690-4  
Agente Administrativo I

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Destino:**

**Repartição:** LICITAÇÃO


**Responsável:** FERNANDA CRISTINA ROSA

**Data/Hora:** 27/11/2019 10:06

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Recebido por:** \_\_\_\_\_

**Data/Hora:** 27/11/19 12:44



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 14308/2019

Requerente: AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: Questionamentos

Origem:

Usuário: KARINA JUSSARA DOS SANTOS

Repartição: LICITAÇÃO

Responsável: FERNANDA CRISTINA ROSA

Data/Hora: 27/11/2019 12:01

Observação: Segue para análise e parecer.

Ass: \_\_\_\_\_

Destino:

Repartição: Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Responsável: RAFAEL VIDA ALMEIDA

Data/Hora: 27/11/2019 12:01

Ass: \_\_\_\_\_

Fernando Vitor Peres  
Diretor de Urbanismo  
Arquiteto e Urbanista - CAUA 70657-4

Recebido por: \_\_\_\_\_

Data/Hora: 27/11/2019 12:00





COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 14308/2019

Requerente: AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: Questionamentos

Origem:

Usuário: KARINA JUSSARA DOS SANTOS

Repartição: LICITAÇÃO

Responsável: FERNANDA CRISTINA ROSA

Data/Hora: 27/11/2019 12:01

Observação: Segue para análise e parecer.

Ass: \_\_\_\_\_

Destino:

Repartição: Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Responsável: RAFAEL VIDA ALMEIDA

Data/Hora: 27/11/2019 12:01

Ass: \_\_\_\_\_

Fernando Vitor Peres  
Diretor de Urbanismo  
Arquiteto e Urbanista - CAU A 70657-4

Recebido por: \_\_\_\_\_

Data/Hora: 27/11/2019 12:00