



Prefeitura Municipal de Itapoá
Secretaria Municipal de Educação



Itapoá-SC, 17 de julho de 2020

DE: Secretaria de Educação/ Engº Carlos Ramos Junior

PARA: Construtora Nova Itajaí Eireli e Setor de Licitações e Contratos

Venho por meio deste, prestar esclarecimentos sobre o Processo Administrativo nº 73/2020 – Tomada de Preço nº 16/2020, “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DA EMEF FREI VALENTIM, EMEF JOÃO MONTEIRO CABRAL, PRÉ-ESCOLA LUA DE CRISTAL, CEI GENTE FELIZ E CENTRO DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, COM METRAGEM TOTAL DE 536,90M², CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.**”

Recebemos do setor de Licitações o protocolo sob nº 7580/2020, referente ao questionamento da requerente Empresa **Construtora Nova Itajaí Eireli** com CNPJ: 27.340.939/0001-51, que solicita esclarecimento sobre a Planilha Orçamentária, cujo questionamento da empresa é:

Para os serviços objeto desta licitação serão necessários andaimes?

R: Trata-se de execução de pastilhamento em paredes ate 1,20m de altura não sendo necessária a utilização de andaimes.

Sem mais para o momento



Carlos Ramos Junior
Engenheiro Civil
CREA/SC 163.584-1

Atenciosamente