



# MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital  
Comprovante de Abertura

Protocolo: N° 453/2023  
Cód. Verificador:  
Q4UZ0CS2

Pag.1 / 1

## COMPROVANTE DE ABERTURA

**Requerente:** 1207502429 - STEELENGE CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS E FACILITIES EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 32.419.175/0001-24  
**Endereço:** RUA HEITOR STOKLER DE FRANCA, nº 396 **CEP:** 80.030-030  
**Cidade:** Curitiba **Estado:** PR  
**Bairro:** CENTRO  
**Fone Res.:** Não Informado **Fone Cel.:** Não Informado  
**E-mail:** Não Informado  
**Responsável:**  
**E-mail:** **Fone Cel.:**  
**Assunto:** 12 - LICITAÇÕES E CONTRATOS  
**Subassunto:** 1040 - IMPUGNAÇÃO DE EDITAL  
**Data/Hora Abertura:** 09/01/2023 12:30  
**Previsão:** 24/01/2023  
**Finalidade:** Processo Interno

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

### Observação:

Impugnação a Concorrência nº 32/2022.

**ATENÇÃO:** A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: [itapoa.atende.net](http://itapoa.atende.net) - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

STEELENGE CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS  
E FACILITIES EIRELI

Requerente



Assinado digitalmente por:  
**LAYRA DE OLIVEIRA:09755541900**  
09/01/2023 12:31:04

LAYRA DE OLIVEIRA

Funcionário(a)

Recebido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 09/01/2023 12:31:03-03.00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://itapoa.atende.net/ip63bc334b2c875>.



# CONCORRÊNCIA Nº 32/2022 | - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - CONFORME ITEM 4.4 DO EDITAL



**De** <steelenge@steelenge.com.br>

**Para** <licitacoes@itapoa.sc.gov.br>

**Data** 06-01-2023 16:57

**Prioridade** Mais alta

OBJETO: 1.1. Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de edificação educacional de ensino complementar, chamada "Espaço A+", contíguo às instalações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Valentim, compreendendo uma área total de 927,25m<sup>2</sup>, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos partes integrantes do Edital

### IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

STEELENGE CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS E FACILITIES EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, estabelecida na Rua Heitor Stockler de Franca, nº 396, CONJ 1407 Andar 14 Condomínio Neo Superquadra Ed. Neo Super Quadra, Centro Cívico, da cidade de Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ nº 32.419.175/0001-24, neste ato licitante, dada a tempestividade, em conformidade ao item 4.4 do edital, solicita a revisão de material técnico e requer a impugnação do edital da CONCORRÊNCIA Nº 32/2022 dado aos seguintes fatos:

- Item 2.4 do memorial descrito descreve:
  - A. A Contratada deve proceder à demolição e a limpeza dos ambientes a serem reformados e ampliados, removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, a remoção destes materiais.
  - B. O aterro que se fizer necessário será executado com material escolhido e/ou previamente definido, e adequadamente compactado. Para tanto, observar o constante em norma para execução deste serviço.
  - C. Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20cm em 20cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 95% do Proctor Normal.
  - I. No material técnico disponibilizado **não** existe o projeto de terraplenagem ou levantamento planialtimétrico para mensurar o volume de solo a ser movimentado. Cita apenas no projeto de arquitetura um nível 5. Em nenhum projeto aparece o nível início de referência e as curvas de níveis para estabelecer o quantitativo adequado de movimento de solo (corte/aterro). Existe apenas o volume referente.
  - II. Qual o nível definido para o platô da terraplenagem?
  - III. Não menos importante, na planilha licitada não consta composição de movimentação de terra e/ou limpeza de terreno. Fato que movimentação de terra é uma caixa de pandora e pode gerar distintas interpretações entre os licitantes e figurar eventual brecha para serviços extraordinários futuros e frustrar a competitividade da licitação.
  - IV. O Memorial descritivo no item 2.4 descreve a atividade de movimentação de terra e limpeza de terreno e não há não está contido em projeto ou planilha.
  - V. Falta a memória de cálculo da movimentação de terra.
  - VI. Os níveis da edificação são importantes para assegurar o correto caimento por exemplo do esgoto sanitário. A indicação de mera inclinação da tubulação é uma premissa básica de norma e tabela. No entanto, estas tubulações devem passar através de vigas baldrames? Passar por baixo das vigas baldrames? Estas cotas não estão demonstradas. Existem vigas robustas. Caso passe por baixo do baldrame, como ficará o nível da fossa, filtro e sumidouro? Como está o nível de água? A análise dos níveis da edificação é importante.
- Fundação: De forma genérica aparece a proposta de estaca contínua para todas as estacas na mesma altura H de 12,00 metros. No entanto, no processo licitatório deveriam constar os relatórios de sondagens para avaliar o carregamento e até para segurança do executor. Observa-se que existem diferentes carregamentos e as alturas certamente deveriam ser variadas ao calcular pelo método de Aoki Velloso ou Décourt-Quaresma. A depender do tipo de solo, que é demonstrado no relatório de sondagem, pode gerar a necessidade de quantidade muito superior a prevista em relação ao previsto na composição inicial. Não se pode admitir conhecer o solo pelo visual. É necessário conhecer as camadas inferiores e calcular a tensão admissível do solo para o carregamento, haja vista que se pode entender como uma verdadeira caixa de pandora.
- Desta forma, saber se a fundação está super ou sub dimensionado; ou até mesmo para garantia de segurança do executor.
- Na composição do item fundação não consta a mobilização/desmobilização de equipamento Hélice Contínua na composição. Existe apenas bota fora de solo escavado.
- É fato que se faz necessário reavaliar e apresentar os documentos requeridos para possibilitar a transparência a todos os licitantes e evitar que eventuais empresas se beneficiem por de supostos pagamentos extraordinários e lesar o erário público.
- Como saber como está o apoio (base/fundação) para a caixa de concreto armado da fossa, filtro e sumidouro? Como está o nível de água? E a pressão negativa?

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, a Steelenge requer que V. Sª julgue motivadamente a presente Impugnação acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos do Edital e seus anexos, sua consequente republicação e suspensão da data de realização do certame.

Atenciosamente,



PAULO FELIPE SILVA NASCIMENTO  
Diretor Institucional - Engenheiro Civil

Tel: +55 41 3090 - 4413  
Cel: +55 41 9 9770 - 4195  
steelenge@steelenge.com.br  
www.steelenge.com.br

Rua Heitor Stockler de França, 396 - Conj. 1407  
Edifício Neo Business - Condomínio Neo Super Quadra  
Centro Cívico - Curitiba - Paraná  
80030 030

