

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Itapoá  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Pregão Eletrônico - 30/2023

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/03/2023 07:50	27/03/2023 08:00	03/04/2023 13:30	06/04/2023 08:00	06/04/2023 08:30

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA - PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO; 60HZ; TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS, TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTÁREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;	3.500,0000	12,0000	DIA	Homologado



0002

SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA. POR HORA EXTRA. CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO; 60HZ; TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;

200,0000

30,0000 h

Homologado



0003

SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;

4.200,0000

20.0000 DIA

Homologado



0004

SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA. POR HORA EXTRA. CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA). ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO: 127, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.

280,0000

60,0000 h

Homologado



0005

SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HSESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE ... (CONFORME EDITAL)

6.000,0000

12.0000 DIA

Homologado



0006	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V , 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTÁREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC	320,0000	30,0000 h	Homologado
0007	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 3,6 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS. ESPECIFICAÇÕES: 3,6 KVA , MONOFÁSICO, 4 TEMPOS, 110V; 220 VOLTS, REFRIGERAÇÃO A AR, A GASOLINA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO. (SEM O FORNECIMENTO DE GASOLINA).FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC.	390,0000	94,0000 DIA	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/03/2023 - 07:49	Pregão Eletrônico nº30-23 - RP nº21-23- Locação de geradores.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/04/2023 - 09:31	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2023 - 09:31	Envio de Propostas Readequadas30/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,5 do processo 30/2023.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2023 - 09:31	Envio de Propostas Readequadas30/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 30/2023.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2023 - 11:11	Envio de Propostas Readequadas 30/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 07/04/2023 às 13:11.
24/04/2023 - 08:52	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



---

## Vencedores

---

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA - PARA DIÁRIAS DE	RJ EVENTOS EIRELI	100 kva	CAT	3.350,0000	12,0000	40.200,0000
------	--	-------------------	---------	-----	------------	---------	-------------

12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA

TRIFÁSICO; 60HZ;  
TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE

FORMA A GARANTIR A validade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
O Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 09:57:13.  
Módulo verificador: 4FCDF0

SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC:



0002	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO; 60HZ; TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS.	RJ EVENTOS EIRELI	100 kva	CAT	193,0000	30,0000	5.790,0000
------	---	-------------------	---------	-----	----------	---------	------------



0003	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO.	RJ EVENTOS EIRELI	180 kva	CAT	3.499,0000	20,0000	69.980,0000
------	--	-------------------	---------	-----	------------	---------	-------------



0004	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO:127, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O	RJ EVENTOS EIRELI	180 kva	CAT	180,0000	60,0000	10.800,0000
------	--	-------------------	---------	-----	----------	---------	-------------



0005	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HSESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA do	RJ EVENTOS EIRELI	260 kva	CAT	4.689,0000	12,0000	56.268,0000
------	---	-------------------	---------	-----	------------	---------	-------------



0006	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V , 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSPORTE DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÁ SER OBSERVADA A CAPACIDADE DO VEÍCULO GERADO eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 09:57:13. Código verificador: 4FCDF0	RJ EVENTOS EIRELI	260 kva	CAT	289,0000	30,0000	8.670,0000
------	---	-------------------	---------	-----	----------	---------	------------



0007	SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 3,6 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS. ESPECIFICAÇÕES: 3,6 KVA , MONOFÁSICO, 4 TEMPOS, 110V; 220 VOLTS, REFRIGERAÇÃO A AR, A GASOLINA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO. (SEM O FORNECIMENTO DE GASOLINA). FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC.	RJ EVENTOS EIRELI	3,6 kva	CAT	94,0000	94,0000	8.836,0000
------	--	-------------------	---------	-----	---------	---------	------------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA - PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO; 60HZ; TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	05/04/2023 - 09:49:40	MGD100.60	MWM GERADORES	12,0000	R\$ 3.500,0000	R\$ 42.000,0000	Sim
EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	21.061.770/0001-14	05/04/2023 - 15:20:28	PROPRIO	PROPRIO	12,0000	R\$ 3.500,0000	R\$ 42.000,0000	Sim
RJ EVENTOS EIRELI	19.968.861/0001-96	05/04/2023 - 19:50:57	100 kva	CAT	12,0000	R\$ 3.500,0000	R\$ 42.000,0000	Sim

**0002 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O**



CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO; 60HZ; TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	05/04/2023 - 09:50:15	NA	NA	30,0000	R\$ 200,0000	R\$ 6.000,0000	Sim
EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	21.061.770/0001-14	05/04/2023 - 15:21:34	PROPRIO	PROPRIO	30,0000	R\$ 200,0000	R\$ 6.000,0000	Sim
RJ EVENTOS EIRELI	19.968.861/0001-96	05/04/2023 - 19:52:20	100 kva	CAT	30,0000	R\$ 200,0000	R\$ 6.000,0000	Sim

0003 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	05/04/2023 - 09:53:12	MGD200.60	MWM GERADORES	20,0000	R\$ 4.200,0000	R\$ 84.000,0000	Sim
EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	21.061.770/0001-14	05/04/2023 - 15:21:57	PROPRIO	PROPRIO	20,0000	R\$ 4.200,0000	R\$ 84.000,0000	Sim
RJ EVENTOS EIRELI	19.968.861/0001-96	05/04/2023 - 19:53:31	180 kva	CAT	20,0000	R\$ 4.200,0000	R\$ 84.000,0000	Sim

0004 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO:127, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO



**EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	05/04/2023 - 09:55:18	NA	NA	60,0000	R\$ 280,0000	R\$ 16.800,0000	Sim
EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	21.061.770/0001-14	05/04/2023 - 15:22:18	PROPRIO	PROPRIO	60,0000	R\$ 280,0000	R\$ 16.800,0000	Sim
RJ EVENTOS EIRELI	19.968.861/0001-96	05/04/2023 - 19:54:52	180 kva	CAT	60,0000	R\$ 280,0000	R\$ 16.800,0000	Sim

**0005 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HSESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE ... (Conforme Edital)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	05/04/2023 - 09:56:25	MGD260.60	MWM GERADORES	12,0000	R\$ 6.000,0000	R\$ 72.000,0000	Sim
RJ EVENTOS EIRELI	19.968.861/0001-96	05/04/2023 - 19:56:06	260 kva	CAT	12,0000	R\$ 6.000,0000	R\$ 72.000,0000	Sim

**0006 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V , 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	05/04/2023 - 09:57:29	NA	NA	30,0000	R\$ 320,0000	R\$ 9.600,0000	Sim
RJ EVENTOS EIRELI	19.968.861/0001-96	05/04/2023 - 19:56:58	260 kva	CAT	30,0000	R\$ 320,0000	R\$ 9.600,0000	Sim

**0007 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 3,6 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS. ESPECIFICAÇÕES: 3,6 KVA , MONOFÁSICO, 4 TEMPOS, 110V; 220 VOLTS, REFRIGERAÇÃO A AR, A GASOLINA, COM FORNECIMENTO DE**



**TODOS OS ITENS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO. (SEM O FORNECIMENTO DE GASOLINA).FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	05/04/2023 - 09:58:35	YGD12.60	MWM GERADORES	94,0000	R\$ 390,0000	R\$ 36.660,0000	Sim
RJ EVENTOS EIRELI	19.968.861/0001-96	05/04/2023 - 19:58:03	3,6 kva	CAT	94,0000	R\$ 94,0000	R\$ 8.836,0000	Sim

**Validade das Propostas**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	21.061.770/0001-14	60 dias
STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	60 dias
RJ EVENTOS EIRELI	19.968.861/0001-96	90 dias

**Lances Enviados**

0001 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA - PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO; 60HZ; TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2023 - 09:49:40	3.500,0000 (proposta)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	<p>Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ".</p> <p>7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:</p> <p>7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;</p> <p>7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;</p> <p>7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade.</p> <p>06/04/2023 09:58:57</p>



05/04/2023 - 15:20:28	3.500,0000 (proposta)	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
05/04/2023 - 19:50:57	3.500,0000 (proposta)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:46:07	3.499,0000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:47:07	3.490,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:49:47	3.489,0000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:52:28	3.480,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:53:07	3.479,0000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:57:15	3.400,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido



06/04/2023 - 08:58:25	3.399,0000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:58:47	3.390,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:59:41	3.380,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:01:23	3.370,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:03:39	3.080,0000 (lance oculto)	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 09:05:17	3.350,0000 (lance oculto)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido

**0002 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO; 60HZ; TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;**

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2023 - 09:50:15	200,0000 (proposta)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 09:58:57



05/04/2023 - 15:21:34	200,0000 (proposta)	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
05/04/2023 - 19:52:20	200,0000 (proposta)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:46:20	199,9000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:47:19	198,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:51:09	197,9000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:57:34	197,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:00:48	196,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:07:21	193,0000 (lance oculto)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:11:25	190,0000 (lance oculto)	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09

**0003 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO**



GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2023 - 09:53:12	4.200,0000 (proposta)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 09:58:57
05/04/2023 - 15:21:57	4.200,0000 (proposta)	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
05/04/2023 - 19:53:31	4.200,0000 (proposta)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:46:28	4.199,0000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:47:34	4.195,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido



06/04/2023 - 08:49:54	4.194,0000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:52:49	4.180,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:53:15	4.179,0000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:57:26	4.100,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:58:31	4.099,0000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:58:57	4.080,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:59:24	4.000,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:07:21	3.980,0000 (lance oculto)	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 09:07:39	3.900,0000 (lance oculto)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido



06/04/2023 - 09:10:03	3.500,0000 (lance oculto)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 09:58:57
06/04/2023 - 10:07:44	3.750,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
24/04/2023 - 09:45:31	3.499,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido

**0004 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO:127, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVÉ REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAIDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2023 - 09:55:18	280,0000 (proposta)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 09:58:57
05/04/2023 - 15:22:18	280,0000 (proposta)	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
05/04/2023 - 19:54:52	280,0000 (proposta)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido



06/04/2023 - 08:52:08	279,9000	21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 11:08:09
06/04/2023 - 08:57:48	279,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:14:21	180,0000 (lance oculto)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:14:23	270,0000 (lance oculto)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 09:58:57

**0005 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HSESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE ... (Conforme Edital)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2023 - 09:56:25	6.000,0000 (proposta)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 09:58:57



05/04/2023 - 19:56:06	6.000,0000 (proposta)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:50:18	5.900,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:02:42	5.800,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:08:28	5.700,0000 (lance oculto)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:12:21	4.690,0000 (lance oculto)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 09:58:57
06/04/2023 - 10:07:23	5.500,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
24/04/2023 - 09:46:19	4.689,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido

**0006 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V , 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVÉ REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC**

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2023 - 09:57:29	320,0000 (proposta)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 06/04/2023 09:58:57
05/04/2023 - 19:56:58	320,0000 (proposta)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 08:50:47	318,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido
06/04/2023 - 09:08:46	310,0000 (lance oculto)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido



06/04/2023 - 09:12:42	290,0000 (lance oculto)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	<p>Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. "</p> <p>7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:</p> <p>7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;</p> <p>7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;</p> <p>7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade.</p> <p>06/04/2023 09:58:57</p>
24/04/2023 - 09:47:07	289,0000	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido

**0007 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 3,6 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS. ESPECIFICAÇÕES: 3,6 KVA , MONOFÁSICO, 4 TEMPOS, 110V; 220 VOLTS, REFRIGERAÇÃO A AR, A GASOLINA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO. (SEM O FORNECIMENTO DE GASOLINA).FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/04/2023 - 09:58:35	390,0000 (proposta)	36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	<p>Cancelado - Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. "</p> <p>7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:</p> <p>7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;</p> <p>7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;</p> <p>7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade.</p> <p>06/04/2023 09:58:57</p>
05/04/2023 - 19:58:03	94,0000 (proposta)	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	24/04/2023 - 09:28:42	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	<a href="#">PropostaGeradoresItapoaRev.pdf</a>
0003	24/04/2023 - 09:29:06	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	<a href="#">PropostaGeradoresItapoaRev.pdf</a>
0005	24/04/2023 - 09:31:44	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	<a href="#">PropostaGeradoresItapoaRev.pdf</a>
0006	24/04/2023 - 09:32:22	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	<a href="#">PropostaGeradoresItapoaRev.pdf</a>
0004	24/04/2023 - 09:32:40	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	<a href="#">PropostaGeradoresItapoaRev.pdf</a>
0007	24/04/2023 - 09:32:51	19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	<a href="#">PropostaGeradoresItapoaRev.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
STK EQUIPAMENTOS LTDA	05/04/2023 - 09:47	Mateus Maier Nunes	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>



EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	05/04/2023 - 15:18	Thiago de Oliveira Vieira	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
RJ EVENTOS EIRELI	05/04/2023 - 19:47	Juliano Brandt	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/04/2023 - 09:58:57	STK EQUIPAMENTOS LTDA	36.570.793/0001-21	Abrangendo todo o processo
<p>Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:</p> <p>7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;</p> <p>7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;</p> <p>7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade.</p>			
06/04/2023 - 11:08:09	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	21.061.770/0001-14	Abrangendo todo o processo
<p>Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:</p> <p>7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;</p> <p>7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;</p> <p>7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade.</p>			

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/04/2023 - 08:00	13/04/2023 - 13:30	18/04/2023 - 13:30

**0001 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 100 KVA - PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO; 60HZ; TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE;CAPACIDADE: 100 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO, SEM EMENDAS, COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONTRATANTE.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS**



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	06/04/2023 - 09:25:24	TEMOS A INTENCAO DE RECURSO IREMOS DEMOSTRAR NO DECORRER DO PROCESSO	Indeferido

Justificativa: Não apresentou a síntese de suas razões, conforme ite 12.1 do edital.

0003 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HS.ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZ, TENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASE; CAPACIDADE: 180 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA; DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR ESTRUTURAS. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES. O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC;

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	06/04/2023 - 09:26:15	TEMOS A INTENCAO DE RECURSO QUE IREMOS DEMOSTRAR NO DECORRER DO PROCESSO	Indeferido
36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	06/04/2023 - 10:59:18	Intenção de recurso, excesso de formalismos conforme Acórdão 988/2022 Ministro Antonio Anastasia, além de redundancia tendo em vista que a proposta já foi apresentada de forma eletrônica.	Deferido



## Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	10/04/2023 - 16:59:48	Conforme segue em anexo. RECURSO ADMINISTRATIVO ITAPOA.pdf.	Indeferido

## Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	14/04/2023 - 11:33	Segue em anexo contrarrazão Contrarrazoes Recurso RJ EVENTOS x Prefeitura de Itapoa.pdf.	Deferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/04/2023 - 09:27:54	Após análise das peças processuais que interessam à espécie, ACATO as razões apresentadas no Despacho de Remessa de Processo, sob folha nº 346, como se minhas fossem e, as considerando integradas a este, julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado... Despacho de Remessa.Julgamento Recurso PE 30-2023.pdf.

0005 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA PARA DIÁRIAS DE 12HSESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V, 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SÉGURANÇA DA ESTRUTURA.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE ... (Conforme Edital)

## Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



19.968.861/0001-96 - RJ 06/04/2023 - 09:27:12 TEMOS INTENCAO DE RECURSO IREMOS DEMONSTRAR NO DECORRER DO Indeferido  
EVENTOS EIRELI PRODCESSO

Justificativa: Não apresentou a síntese de suas razões, conforme ite 12.1 do edital.

36.570.793/0001-21 - STK 06/04/2023 - 10:59:41 Intenção de recurso, excesso de formalismos conforme Acórdão 988/2022 Ministro Deferido  
EQUIPAMENTOS LTDA Antonio Anastasia, além de redundancia tendo em vista que a proposta já foi apresentada de forma eletronica.

## Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	10/04/2023 - 17:00:05	Conforme segue em anexo. RECURSO ADMINISTRATIVO ITAPOA.pdf.	Indeferido

## Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	14/04/2023 - 11:34	Segue em anexo contrarrazão Contrarrazoes Recurso RJ EVENTOS x Prefeitura de Itapoa.pdf.	Deferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/04/2023 - 09:28:48	Após análise das peças processuais que interessam à espécie, ACATO as razões apresentadas no Despacho de Remessa de Processo, sob folha nº 346, como se minhas fossem e, as considerando integradas a este, julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado... Despacho de Remessa.Julgamento Recurso PE 30-2023.pdf.

0006 - SERVIÇO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA. POR HORA EXTRA.CASO SEJA SOLICITADO A UTILIZAÇÃO DO GERADOR POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE (12) HORAS, CADA HORA ADICIONAL SERÁ O CORRESPONDENTE A UM DOZE AVOS (1/12) DO VALOR DA DIÁRIA; (GENTILEZA POR EXPRESSO O VALOR DA HORA).ESPECIFICAÇÕES:SISTEMA TRIFÁSICO 60HZTENSÃO DE TRABALHO: 127V , 220 VOLTS POR FASECAPACIDADE: 260 KVA COM CHAVE REVERSORA PARA A CARGA TOTAL DO SISTEMA;DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS PARA MÍNIMO DE 03 CONEXÕES DE SAÍDAS. TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR CABEAMENTO COM A BITOLA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA TOTAL FORNECIDA COM COMPRIMENTO DE 75 METROS PARA CADA UMA DAS 3 FASES, NEUTRO E TERRA DO SISTEMA, BEM COMO O CABEAMENTO COM BITOLA COMPATÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DO GRUPO GERADOR A ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ATERRADO CONFORME NORMA NR 10. ESTE ATERRAMENTO SERÁ COMPARTILHADO POR TODO O SISTEMA DE SOM, LUZ, GERADOR E ESTRUTURAS.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO EM COMBUSTÍVEL, CABOS, ADAPTADORES, HASTES DE ATERRAMENTO, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.O SISTEMA DEVERÁ ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 75 DB SPL A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA DOS GERADORES.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA. OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENCARREGADOS DO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR DEVERÃO POSSUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO COMPATÍVEIS COM AS SUAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. DURANTE TODO O TRANSCURSO DO EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO A PRESTAR IMEDIATA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE FORMA A GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.FORNECIMENTO DE ART/CREA/SC



## Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	06/04/2023 - 10:59:56	Intenção de recurso, excesso de formalismos conforme Acórdão 988/2022 Ministro Antonio Anastasia, além de redundancia tendo em vista que a proposta já foi apresentada de forma eletrônica.	Deferido

## Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA	10/04/2023 - 17:00:14	Conforme segue em anexo. RECURSO ADMINISTRATIVO ITAPOA.pdf.	Indeferido

## Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
19.968.861/0001-96 - RJ EVENTOS EIRELI	14/04/2023 - 11:35	Segue em anexo contrarrazão Contrarrazoes Recurso RJ EVENTOS x Prefeitura de Itapoa.pdf.	Deferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/04/2023 - 09:29:12	Após análise das peças processuais que interessam à espécie, ACATO as razões apresentadas no Despacho de Remessa de Processo, sob folha nº 346, como se minhas fossem e, as considerando integradas a este, julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado... Despacho de Remessa.Julgamento Recurso PE 30-2023.pdf.

## Chat

Data	Apelido	Frase
06/04/2023 - 08:32:55	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/04/2023 - 08:42:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/04/2023 - 08:42:40	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/04/2023 - 08:42:40	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/04/2023 - 08:42:40	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/04/2023 - 08:42:40	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/04/2023 - 08:43:43	Pregoeiro	Bom dia, senhores! Vamos iniciar a sessão de lances do Pregão! peça atenção a exequibilidade dos lances.
06/04/2023 - 08:43:54	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 08:43:55	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 08:43:56	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 08:43:56	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/04/2023 - 08:49:04	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 08:49:06	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 08:50:14	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 08:50:16	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 08:58:56	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
06/04/2023 - 08:58:56	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
06/04/2023 - 08:58:56	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
06/04/2023 - 09:02:29	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2023 às 09:07:29.
06/04/2023 - 09:04:05	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
06/04/2023 - 09:04:08	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
06/04/2023 - 09:05:15	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
06/04/2023 - 09:05:18	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
06/04/2023 - 09:06:42	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2023 às 09:11:42.
06/04/2023 - 09:06:54	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2023 às 09:11:54.
06/04/2023 - 09:07:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 06/04/2023 às 09:07:29.



06/04/2023 - 09:07:30	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/04/2023 - 09:08:00	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2023 às 09:13:01.
06/04/2023 - 09:08:03	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2023 às 09:13:03.
06/04/2023 - 09:11:31	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2023 às 09:16:31.
06/04/2023 - 09:11:31	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 390,0000
06/04/2023 - 09:11:43	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 06/04/2023 às 09:11:42.
06/04/2023 - 09:11:43	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
06/04/2023 - 09:11:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 06/04/2023 às 09:11:54.
06/04/2023 - 09:11:55	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
06/04/2023 - 09:13:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 06/04/2023 às 09:13:01.
06/04/2023 - 09:13:01	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
06/04/2023 - 09:13:04	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 06/04/2023 às 09:13:03.
06/04/2023 - 09:13:04	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
06/04/2023 - 09:14:01	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2023 às 09:19:02.
06/04/2023 - 09:16:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 06/04/2023 às 09:16:31. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
06/04/2023 - 09:16:43	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
06/04/2023 - 09:19:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 06/04/2023 às 09:19:02.
06/04/2023 - 09:19:02	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
06/04/2023 - 09:19:23	Sistema	O item 0001 teve como arrematante EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP - EPP/SS com lance de R\$ 3.080,0000.
06/04/2023 - 09:19:23	Sistema	O item 0002 teve como arrematante EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP - EPP/SS com lance de R\$ 190,0000.
06/04/2023 - 09:19:23	Sistema	O item 0003 teve como arrematante STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 3.500,0000.
06/04/2023 - 09:19:23	Sistema	O item 0004 teve como arrematante RJ EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 180,0000.
06/04/2023 - 09:19:23	Sistema	O item 0005 teve como arrematante STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 4.690,0000.
06/04/2023 - 09:19:23	Sistema	O item 0006 teve como arrematante STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 290,0000.
06/04/2023 - 09:19:23	Sistema	O item 0007 teve como arrematante RJ EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 94,0000.
06/04/2023 - 09:20:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:30 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 09:20:58	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 09:21:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:31 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 09:21:11	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 09:21:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:31 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 09:21:25	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 09:21:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 09:31 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 09:21:43	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 09:21:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 09:31 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 09:21:58	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 09:22:00	F. STK EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0003: Sr(a) Pregoeiro(a), já manifestamos na fase de lances a nossa melhor proposta
06/04/2023 - 09:22:19	F. STK EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0005: Sr(a) Pregoeiro(a), já manifestamos na fase de lances a nossa melhor proposta
06/04/2023 - 09:22:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 09:32 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 09:22:20	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 09:22:38	F. EXO COMPANY PARTI...	Negociação Item 0001: Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a). Estamos no nosso melhor valor, não há possibilidade de redução.
06/04/2023 - 09:22:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 09:32 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 09:22:39	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 09:22:48	F. EXO COMPANY PARTI...	Negociação Item 0002: Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a). Estamos no nosso melhor valor, não há possibilidade de redução.
06/04/2023 - 09:22:56	F. STK EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0006: r(a) Pregoeiro(a), já manifestamos na fase de lances a nossa melhor proposta
06/04/2023 - 09:25:24	Sistema	O fornecedor RJ EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/04/2023 - 09:26:15	Sistema	O fornecedor RJ EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.
06/04/2023 - 09:27:12	Sistema	O fornecedor RJ EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0005.
06/04/2023 - 09:31:17	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 07/04/2023.
06/04/2023 - 09:31:17	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 07/04/2023.



06/04/2023 - 09:31:17	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 07/04/2023.
06/04/2023 - 09:56:32	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 09:56:32	Sistema	Motivo: Empresa será desclassificada, conforme item 7.9 do edital. "7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único..."
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos... (CONTINUA)
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	(CONT. 1) decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade.
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante RJ EVENTOS EIRELI com lance de R\$ 3.900,0000.
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante RJ EVENTOS EIRELI com lance de R\$ 5.700,0000.
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 09:58:57	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante RJ EVENTOS EIRELI com lance de R\$ 310,0000.
06/04/2023 - 10:04:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:15 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 10:04:48	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 10:05:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:15 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 10:05:40	Sistema	Motivo: conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 10:05:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:15 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 10:05:54	Sistema	Motivo: conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 10:07:23	Sistema	O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 5.500,0000.
06/04/2023 - 10:07:44	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.750,0000.
06/04/2023 - 10:27:03	Sistema	O fornecedor EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
06/04/2023 - 10:59:18	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.
06/04/2023 - 10:59:41	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0005.
06/04/2023 - 10:59:56	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0006.
06/04/2023 - 11:07:19	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP foi encerrado pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 11:07:19	Sistema	Motivo: Fornecedor será desclassificado por não tem cumprido o item 7.9 do edital.
06/04/2023 - 11:08:09	Sistema	O fornecedor EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP foi desclassificado no processo.
06/04/2023 - 11:08:09	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta inicial junto com os documentos de habilitação, descumprindo o item 7.9 do edital e respectivos subitens. ". 7.9. A proposta de preços em formato PDF deverá ser enviada exclusivamente via sistema, junto com os documentos de habilitação no arquivo único, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação: 7.9.1. A identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital; 7.9.2. O preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos... (CONTINUA)
06/04/2023 - 11:08:09	Sistema	(CONT. 1) decimais após a vírgula; 7.9.3. O valor total de cada item indicado na proposta deverá ser o produto da multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade.
06/04/2023 - 11:08:09	Sistema	O fornecedor EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 11:08:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RJ EVENTOS EIRELI com lance de R\$ 3.350,0000.
06/04/2023 - 11:08:09	Sistema	O fornecedor EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 11:08:09	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante RJ EVENTOS EIRELI com lance de R\$ 193,0000.
06/04/2023 - 11:08:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:18 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 11:08:48	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 11:09:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:19 do dia 06/04/2023.
06/04/2023 - 11:09:09	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
06/04/2023 - 11:11:29	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 07/04/2023 às 13:11.
06/04/2023 - 11:28:42	Sistema	O fornecedor RJ EVENTOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
06/04/2023 - 11:29:21	Sistema	O fornecedor RJ EVENTOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
06/04/2023 - 12:28:29	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.



06/04/2023 - 12:28:29	Sistema	Intenção: TEMOS A INTENCAO DE RECURSO IREMOS DEMOSTRAR NO DECORRER DO PROCESSO
06/04/2023 - 12:28:29	Sistema	Justificativa: Não apresentou a síntese de suas razões, conforme ite 12.1 do edital.
06/04/2023 - 12:28:55	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
06/04/2023 - 12:28:55	Sistema	Intenção: TEMOS A INTENCAO DE RECURSO QUE IREMOS DEMOSTRAR NO DECORRER DO PROCESSO
06/04/2023 - 12:28:55	Sistema	Justificativa: Não apresentou a síntese de suas razões, conforme ite 12.1 do edital.
06/04/2023 - 12:29:05	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
06/04/2023 - 12:29:05	Sistema	Intenção: TEMOS INTENCAO DE RECURSO IREMOS DEMONSTRAR NO DECORRER DO PRODCESSO
06/04/2023 - 12:29:05	Sistema	Justificativa: Não apresentou a síntese de suas razões, conforme ite 12.1 do edital.
06/04/2023 - 12:30:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
06/04/2023 - 12:30:30	Sistema	Intenção: Intenção de recurso, excesso de formalismos conforme Acórdão 988/2022 Ministro Antonio Anastasia, além de redundancia tendo em vista que a proposta já foi apresentada de forma eletronica.
06/04/2023 - 12:30:38	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
06/04/2023 - 12:30:38	Sistema	Intenção: Intenção de recurso, excesso de formalismos conforme Acórdão 988/2022 Ministro Antonio Anastasia, além de redundancia tendo em vista que a proposta já foi apresentada de forma eletronica.
06/04/2023 - 12:30:45	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
06/04/2023 - 12:30:45	Sistema	Intenção: Intenção de recurso, excesso de formalismos conforme Acórdão 988/2022 Ministro Antonio Anastasia, além de redundancia tendo em vista que a proposta já foi apresentada de forma eletronica.
06/04/2023 - 13:22:18	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 13:22:18	Sistema	Motivo: Licitante já apresentou a proposta readequada.
06/04/2023 - 13:22:33	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI.
06/04/2023 - 13:22:33	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI.
06/04/2023 - 13:22:33	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI.
06/04/2023 - 13:22:33	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI.
06/04/2023 - 13:22:33	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI.
06/04/2023 - 13:22:33	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI.
06/04/2023 - 13:22:33	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RJ EVENTOS EIRELI.
06/04/2023 - 13:23:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 08:00.
06/04/2023 - 13:23:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 08:00.
06/04/2023 - 13:23:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 08:00.
06/04/2023 - 13:23:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 08:00.
06/04/2023 - 13:23:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 08:00.
06/04/2023 - 13:23:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 08:00.
06/04/2023 - 13:23:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 08:00.
06/04/2023 - 13:25:05	Pregoeiro	Senhore, considerando que só se iniciam e vencem prazos em horario de expediente da prefeitura e amanhã é feriado, retonaremos com este certame no dia 10/04 às 8h.
10/04/2023 - 08:01:58	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 13:30, com limite de contrarrazão para 18/04/2023 às 13:30.
10/04/2023 - 08:02:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 13:30, com limite de contrarrazão para 18/04/2023 às 13:30.
10/04/2023 - 08:02:48	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 13/04/2023 às 13:30, com limite de contrarrazão para 18/04/2023 às 13:30.
10/04/2023 - 16:59:48	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0003.
10/04/2023 - 17:00:05	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0005.
10/04/2023 - 17:00:14	Sistema	O fornecedor STK EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0006.
14/04/2023 - 11:33:58	Sistema	O fornecedor RJ EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0003.
14/04/2023 - 11:34:40	Sistema	O fornecedor RJ EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0005.
14/04/2023 - 11:35:52	Sistema	O fornecedor RJ EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0006.
24/04/2023 - 08:52:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/04/2023.
24/04/2023 - 08:52:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/04/2023.
24/04/2023 - 08:52:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/04/2023.
24/04/2023 - 08:52:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/04/2023.
24/04/2023 - 08:52:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/04/2023.
24/04/2023 - 08:52:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/04/2023.
24/04/2023 - 08:52:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/04/2023.
24/04/2023 - 08:52:49	Sistema	Motivo: Visando a proposta mais vantajosa e Considerando que o Decreto 10.024/2019 em seu Art. 38 e o Edital, no Art. 9, preveem a negociação. Solicitamos que a licitante, RJ EVENTOS EIRELI, baixe os valores ofertados ao valor do primeiro colocado.
24/04/2023 - 09:22:59	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
24/04/2023 - 09:22:59	Sistema	Motivo: Será aberta negociação após o julgamento dos recursos.
24/04/2023 - 09:23:24	Sistema	Os recursos do item 0006 foram encaminhados para julgamento.



24/04/2023 - 09:23:28	Sistema	Os recursos do item 0005 foram encaminhados para julgamento.
24/04/2023 - 09:23:33	Sistema	Os recursos do item 0003 foram encaminhados para julgamento.
24/04/2023 - 09:28:42	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
24/04/2023 - 09:29:06	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
24/04/2023 - 09:31:44	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
24/04/2023 - 09:32:22	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
24/04/2023 - 09:32:40	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
24/04/2023 - 09:32:51	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
24/04/2023 - 09:35:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/04/2023.
24/04/2023 - 09:35:35	Sistema	Motivo: Já apresentou.
24/04/2023 - 09:36:02	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.
24/04/2023 - 09:36:02	Sistema	Motivo: Já apresentou.
24/04/2023 - 09:36:13	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.
24/04/2023 - 09:36:13	Sistema	Motivo: Já apresentou.
24/04/2023 - 09:36:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.
24/04/2023 - 09:36:25	Sistema	Motivo: Já apresentou.
24/04/2023 - 09:36:36	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0005.
24/04/2023 - 09:36:36	Sistema	Motivo: Já apresentou.
24/04/2023 - 09:36:46	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0006.
24/04/2023 - 09:36:46	Sistema	Motivo: Já apresentou.
24/04/2023 - 09:36:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0007.
24/04/2023 - 09:36:54	Sistema	Motivo: Já apresentou.
24/04/2023 - 09:39:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/04/2023 - 09:40:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:40:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:00 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:40:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:00 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:40:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 12:00 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:41:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:00 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:41:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 12:00 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:42:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 12:00 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:45:31	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.499,0000.
24/04/2023 - 09:45:31	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
24/04/2023 - 09:46:19	Sistema	O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 4.689,0000.
24/04/2023 - 09:46:19	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
24/04/2023 - 09:47:07	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 289,0000.
24/04/2023 - 09:47:07	Sistema	A proposta readequada foi atualizada automaticamente.
24/04/2023 - 09:48:09	F. RJ EVENTOS EIRELI	Negociação Item 0001: Mantemos o mesmo valor
24/04/2023 - 09:49:03	F. RJ EVENTOS EIRELI	Negociação Item 0002: Mantemos o mesmo valor
24/04/2023 - 09:49:35	F. RJ EVENTOS EIRELI	Negociação Item 0004: Mantemos o mesmo valor
24/04/2023 - 09:50:01	F. RJ EVENTOS EIRELI	Negociação Item 0007: Mantemos o mesmo valor
24/04/2023 - 09:52:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
24/04/2023 - 09:52:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
24/04/2023 - 09:52:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
24/04/2023 - 09:52:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0004.
24/04/2023 - 09:52:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0005.
24/04/2023 - 09:52:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0006.
24/04/2023 - 09:52:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0007.
24/04/2023 - 09:52:12	Sistema	Motivo: Já se manifestou.
24/04/2023 - 09:52:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH.
24/04/2023 - 09:53:01	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH.
24/04/2023 - 09:53:16	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH.
24/04/2023 - 09:53:26	Sistema	O item 0007 foi adjudicado por KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH.
24/04/2023 - 09:54:40	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por FERNANDA CRISTINA ROSA.
24/04/2023 - 09:55:05	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por FERNANDA CRISTINA ROSA.
24/04/2023 - 09:55:14	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por FERNANDA CRISTINA ROSA.
24/04/2023 - 09:56:36	Autoridade Competente	Bom dia! Registra-se que o processo só foi adjudicado mediante ao aceite da negociação proposta.
24/04/2023 - 09:57:01	Sistema	O Item 0001 foi homologado por FERNANDA CRISTINA ROSA.



24/04/2023 - 09:57:01	Sistema	O Item 0002 foi homologado por FERNANDA CRISTINA ROSA.
24/04/2023 - 09:57:01	Sistema	O Item 0003 foi homologado por FERNANDA CRISTINA ROSA.
24/04/2023 - 09:57:01	Sistema	O Item 0004 foi homologado por FERNANDA CRISTINA ROSA.
24/04/2023 - 09:57:01	Sistema	O Item 0005 foi homologado por FERNANDA CRISTINA ROSA.
24/04/2023 - 09:57:01	Sistema	O Item 0006 foi homologado por FERNANDA CRISTINA ROSA.
24/04/2023 - 09:57:01	Sistema	O Item 0007 foi homologado por FERNANDA CRISTINA ROSA.

## Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
LAYRA DE OLIVEIRA	06/04/2023 - 08:32:30

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA	06/04/2023 - 08:32:30
KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH	06/04/2023 - 08:32:30
JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA	17/04/2023 - 09:40:57
KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH	17/04/2023 - 09:40:57

KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH  
Pregoeiro

FERNANDA CRISTINA ROSA  
Autoridade Competente

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA  
Apoio

LAYRA DE OLIVEIRA  
Apoio

