



PARECER TÉCNICO

OBJETO

“Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de reforma na instalação elétrica da EMEF Claiton Almir Hermes e instalação de Subestação de energia na EMEF Ayrton Senna e EMEF Claiton Almir Hermes, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do edital.”.

INTERESSADO

ANA PAULA SNAK PROENÇA ZIMERMANN, protocolo número 20008/2023

DOS FATOS

A interessada pede esclarecimentos referente a Concorrência Pública N.º 07/2023:

“Prezados, no que se diz ao edital:

7.6.4.4.1. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, acompanhado da CAT - Certidão de Acervo Técnico (...) Instalações elétricas, correspondendo a 75 KVA (setenta e cinco quilovolt-ampere).

SOLICITAMOS ESCLARECIMENTOS acerca da equivalência em Amperes (A), por exemplo, CAT com planilha orçamentaria em anexo onde consta a execução de *ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A*, qual o entendimento da equipe técnica quanto a conversão em Kva?”.

Resp.: Considerando que o objeto desta licitação se trata de instalação de subestação com transformador de 150Kva, é necessário experiência com media tensão. Sendo o Engenheiro Eletricista ou profissional com atribuições compatíveis a execução do objeto desta licitação, na forma da legislação em vigor. Um kVA é uma unidade de medida que corresponde a 10^3 voltamperes (ou 1.000 VA em notação decimal). VA é a sigla para volt-ampère, que nada mais é do que a potência aparente de uma fonte geradora de energia. Nesse caso, entram em cenas outras duas variáveis: potência ativa (medida em watts) e potência reativa (var)."

É o Parecer

Itapoá, 16 de junho de 2023.



Documento assinado digitalmente
WILLY STELMASTCHUK JAREK
Data: 19/06/2023 10:22:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Willy S. Jarek
Engenheiro Civil
CREA-SC



COMPROVANTE DE ENCERRAMENTO
Processo: Nº 20008/2023

Requerente: ANA PAULA SNAK PROENÇA ZIMERMANN 11870761
Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: ESCLARECIMENTOS
Data Abertura: 06/06/2023
Previsão Conclusão: 21/06/2023

Observação de Encerramento

Respondido através de Parecer Técnico publicado no Site Oficial do Município.

Parecer: Encerrado
Data Encerramento: 21/06/2023

ANA PAULA SNAK PROENÇA ZIMERMANN
Requerente

Assinado digitalmente por:
LAYRA DE OLIVEIRA:09755541900
21/06/2023 12:29:32

LAYRA DE OLIVEIRA
Funcionário(a)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/06/2023 12:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic-atende.net/64931765cd02d1>.

