



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: Nº 28026/2024
Cód. Verificador:
DWCH4205

Pag. 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 3122 - TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.598.814/0001-19
Endereço: RUA NEEMIAS ABREU TOLEDO, nº 189 **CEP:** 83.430-000
Cidade: Campina Grande do Sul **Estado:** PR
Bairro: Bonança Sítios de Recreio
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** Não Informado
E-mail: Não Informado
Responsável:
E-mail: **Fone Cel.:**
Assunto: 12 - LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: 922 - ESCLARECIMENTOS
Data/Hora Abertura: 18/07/2024 07:55
Previsão: 02/08/2024
Finalidade: Processo Interno

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

EMPRESA TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 07.598.814/0001-19 SOLICITA ESCLARECIMENTOS REFERENTE A CONCORRÊNCIA 09/2024.

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARAMES E TELAS LTDA

Requerente

GABRIELI BETLINSKI

Funcionário(a)

Recebido

RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA Nº 09/2024 - PROCESSO Nº 44/2024



De Heros - Totaltelas <heros@totaltelas.com.br>
Para 'Licitações e Contratos' <licitacoes@itapoa.sc.gov.br>
Cópia <gabriele@advppp.com.br>, 'Cristiano' <cristiano@totaltelas.com.br>, <joaopaulo@totaltelas.com.br>
Data 2024-07-17 12:19

Bom dia,

Razão social: TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA.

CNPJ: 07.598.814/0001-19

Endereço: RUA NEEMIAS ABREU TOLEDO 189 – BAIRRO BONANÇA SÍTIOS DO RECREIO – CAMPINA GRANDE DO SUL – CEP: 83.430-000



Heros Virmond
Comercial
(41) 98856-9982
(41) 3362-6666 / Ramal 5685
heros@totaltelas.com.br



De: Licitações e Contratos <licitacoes@itapoa.sc.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de julho de 2024 12:08
Para: Heros - Totaltelas <heros@totaltelas.com.br>
Cc: gabriele@advppp.com.br; 'Cristiano' <cristiano@totaltelas.com.br>; joaopaulo@totaltelas.com.br
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA Nº 09/2024 - PROCESSO Nº 44/2024

Prezados,

Necessário envio dos dados para abertura de protocolo: razão social, CNPJ, endereço.

Att
Layra



**GERÊNCIA DE COMPRAS,
LICITAÇÕES, CONTRATOS
E ALMOXARIFADO.**
(47) 3443-8815 / (47) 3443-8803
licitacoes@itapoa.sc.gov.br
Secretaria de Administração



Em 2024-07-17 11:52, Heros - Totaltelas escreveu:

Bom dia Ilustríssimos srº(a) Pregoeiro(a) e comissão de licitação,

Venho através deste email fazer um pedido de esclarecimento sobre a CONCORRÊNCIA Nº 09/2024 - **PROCESSO Nº 44/2024**

Que conforme o objeto que é cercamento em gradil da Escola Municipal Príncipe, compreendendo 925,68m², conforme memorial descritivo, projetos.

No texto da especificação consta : GRADIL EM TELA ELETROSOLDADA, **REVESTIDA EM PVC OU PINTURA DUPLA DE POLIÉSTER, GALVANIZADA A QUENTE, NA COR CINZA ESCURO**, MALHA DE 5X20CM, ALTURA DE 203CM, COM QUATRO DOBRAS DE ENRIJECIMENTO, FIXADA EM POSTES COM SEÇÃO DE 4X6CM E ALTURA DE 2,60M, REVESTIDOS DE PVC OU PINTURA DUPLA DE POLIÉSTER, GALVANIZADO A QUENTE, CHUMBADO NA VIGA DE CONCRETO.

Cito algumas ponderações:

1. O Gradil revestido em PVC de fato é a melhor solução para uma região Litorânea, pois possui **300micras de revestimento** de alta aderência e com encapsulamento de 100% da peça impedindo qualquer espaço para o oxigênio entrar e oxidar os gradis e postes através da maresia. Porém só estão disponíveis, só são fabricados nas cores: Verde, Branco, Azul e Preto. **NÃO EXISTE FABRICANTE QUE FABRIQUE ESSE GRADIL E REVISTA EM PVC DE ALTA ADERENCIA NA COR CINZA ESCURO OU CINZA GRAFITE.**
2. O Gradil em poliéster de Pintura dupla recebe de revestimento de acabamento de 100 a no máximo 120 micras de pintura. Isto é , não é um material indicado para regiões Litorâneas devido à baixa resistência a maresia, causando oxidação em menos de 12 meses. E se enferrujar em menos de 12 meses vocês vão ter problemas com manutenção e eventuais trocas, etc.
3. Os preços dos 2 acabamentos são diferentes pois depende de cada fornecedor, no mercado existem os fabricantes , distribuidores e revendedores, e quem não produz , normalmente compra os gradis e postes só galvanizados e tendem a mandar pintar em diversos lugares sem um padrão certo de acabamento e micragem de revestimento e acabamento tudo para reduzir os custos sem pensar na qualidade onerando o cliente final. Logo duas qualidades distintas não se pode exigir no mesmo item pois se possuem preços diferentes também vai ferir a competitividade do certame beneficiando uns e onerando outros.
4. E para certificar tudo isso que estou mencionando sugiro que o edital exija um período mínimo de garantia para que o município não sai prejudicado.

Sem mais , sugerimos também que seja retificado essa especificação para o bem do Município e órgão solicitante.

Ou pedimos o esclarecimento ou explicação porque foi feito assim?!

Sem mais desde já agradecemos e aguardamos uma resposta o mais breve possível.

Att.



Heros Virmond
Comercial
(41) 98856-9982
(41) 3362-6666 / Ramal 5685
heros@totaltelas.com.br





COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 28026/2024

Requerente: TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: ESCLARECIMENTOS

Origem:

Usuário: GABRIELI BETLINSKI

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data/Hora: 18/07/2024 07:59

Observação: ESCLARECIMENTO SOBRE A CONCORRÊNCIA 09/2024

Ass: _____

Destino:

Repartição: Secretaria Municipal de Educação

Responsável: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA JACINTO

Data/Hora: 18/07/2024 07:59

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____